

Проматик Окси

На основе клапана управления Проматик С5 или Т5 можно скомплектовать системы обезжелезивания с воздушной подушкой. Для комплектации клапана управления потребуется: клапан управления Проматик С5 или Т5 (1 шт), обратный клапан 3/8" трубка х трубка (1 шт), трубка 3/8" (1 м). На подключение реагентной линии необходимо подключить трубку 3/8", а на конец трубки обратный клапан, направлением к клапану управления.

Программирование:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» в течении 5 сек пока на экране не появится меню настроек клапана управления.
2. Выберите раздел «Продолжительность этапов регенерации»
3. Этап «Обратная промывка» необходимо установить 15-20 мин.
4. Этап «Забор реагента» необходимо установить 15-40 мин (время зависит от Вашего BLFC и корпуса фильтра).
5. Этап «Прямая промывка» установить время 0 мин.
6. Этап «Заполнения реагентной емкости» 0 мин.

Рекомендации:

1. Для корректной работы фильтра необходимо создать воздушную подушку не менее 100-250мм от купола корпуса фильтра.
2. Интервалы между регенерациями установить 2-3 дня, при наличии счетчика установить отложенную регенерацию через 1-2 м³ в зависимости от корпуса фильтра.
3. Данный тип фильтров не рекомендуется применять при содержании в воде ионов железа более 1,5 мг/л.